

LoRaWAN SENSORS

Transceiver Analog/Digital Interface

Mode d'emploi / User Guide
Version V2.0

ADEUNIS RF

283 rue Louis Néel - Parc Technologique Pré Roux
38920 CROLLES - France
Tel. : +33 (0)4 76 92 07 77 - Fax : +33 (0)4 76 04 80 87
www.adeunis-rf.com arf@adeunis-rf.com



TABLE DES MATIERES

INFORMATIONS	5
AVERTISSEMENTS	5
SUPPORT TECHNIQUE	5
DECLARATION DE CONFORMITE	6
INTRODUCTION	7
RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES	7
PREAVIS	7
RECOMMANDATIONS D'USAGE	8
1. PRESENTATION DU PRODUIT	9
1.1. Description générale	10
1.2. Encombrement	10
1.3. Carte électronique	11
1.4. Spécifications Techniques	11
1.4.1 Caractéristiques générales	11
1.4.2 Autonomie	11
1.4.3 Caractéristiques tolérance entrée produit	11
1.4.4 Modes de fonctionnement	11
1.4.5 Compatibilité capteurs	11
2. PREPARATION ET CONFIGURATION	12
2.1. Démontage du boîtier	12
2.2. Installation du joint presse étoupe	12
2.3. Montage des capteurs sur les borniers à vis	12
2.4. Configurer le LoRaWAN SENSORS (en entrée analogique)	14
2.5. Configurer le LoRaWAN SENSORS (en entrée TOR)	15
2.6. Fermeture du boîtier	15
2.7. Démarrage du produit via aimant	17
3. INSTALLATION ET UTILISATION	18
3.1. Positionnement correct des émetteurs LoRaWAN SENSORS	18
3.2. Types de fixations	18
3.2.1 Fixation sur tube ou mât	18
3.2.2 Fixation par vis	19
3.2.3 Fixation Rail-DIN	20
4. TRAMES RADIO	21
4.1. Format de trame	21
4.1.1 Uplink - Entrée Analogique	21
4.1.2 Uplink - Entrée TOR	22
4.1.3 Downlink	22
4.1.4 Octet de Status Produit	23
4.2. Parametres	23
5. HISTORIQUE DE DOCUMENT	24

INFORMATIONS	26
DISCLAIMER	26
TECHNICAL SUPPORT	26
COMPLIANCE DECLARATION	27
INTRODUCTION	28
ENVIRONMENTAL RECOMMENDATIONS	28
WARNINGS	28
RECOMMENDATIONS REGARDING USE	29
1. PRODUCT PRESENTATION	30
1.1. General description	30
1.2. Dimensions	31
1.3. Electronic board	31
1.4. Technical specifications	32
1.4.1 General characteristics	32
1.4.2 Battery life	32
1.4.3 Product input tolerance characteristics	32
1.4.4 Operating modes	32
1.4.5 Sensors compatibility	32
2. PREPARATION AND CONFIGURATIONS	33
2.1. Disassembling the casing	33
2.2. Fitting the packing gland seal	33
2.3. Mounting the sensor on the screw terminals	33
2.4. Configuring the LoRaWAN SENSORS unit (analog input)	35
2.5. Configuring the LoRaWAN SENSORS unit (digital input)	36
2.6. Closing the casing	36
2.7. Starting up the product using a magnet	38
3. INSTALLATION AND USE	39
3.1. Correct positioning of the LoRaWAN SENSORS transceivers	39
3.2. Types of fastenings	39
3.2.1 Tube or mast fastenings	39
3.2.2 Fixing with screws	40
3.2.3 DIN-Rail fixing	41
4. RADIO FRAMES	42
4.1. Frame format	42
4.1.1 Uplink - Analog Input	42
4.1.2 Uplink- Digital Input	43
4.1.3 Downlink	43
4.1.4 Status	44
4.2. Parametres	44
5. DOCUMENT HISTORY	45

FRANCAIS

INFORMATIONS

Information document	
Titre	LoRaWAN SENSORS- mode d'emploi
Sous-titre	Version 2.0
Type de document	Mise en oeuvre

Ce document s'applique aux produits suivants :

Nom	Référence	Version firmware
LoRaWAN SENSORS	A partir de ARF8045PAG	A partir de V01.06.00

AVERTISSEMENTS

Ce document et l'utilisation de toute information qu'il contient, est soumis à l'acceptation des termes et conditions ADEUNIS RF. Ils peuvent être téléchargés à partir www.adeunis-rf.com.

ADEUNIS RF ne donne aucune garantie sur l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et descriptions de produit à tout moment sans préavis.

ADEUNIS RF se réserve tous les droits sur ce document et les informations qu'il contient. La reproduction, l'utilisation ou la divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite. Copyright © 2016, ADEUNIS RF.

ADEUNIS RF est une marque déposée dans les pays de l'UE et autres.

SUPPORT TECHNIQUE

Site web

Notre site Web contient de nombreuses informations utiles: information sur les modules et modems radio, guides d'utilisation, logiciel de configuration et de documents techniques qui peuvent être accessibles 24 heures par jour.

Email

Si vous avez des problèmes techniques ou ne pouvez pas trouver les informations requises dans les documents fournis, contactez notre support technique par e-mail. Utilisez notre adresse e-mail dédiée (arf@adeunis-rf.com) plutôt que d'une adresse e-mail personnelle. Cela permet de s'assurer que votre demande soit traitée le plus rapidement possible.

Informations utiles lorsque vous contactez notre support technique

Lorsque vous contactez le support technique merci de vous munir des informations suivantes:

- Type de produit (par exemple LoRaWAN SENSORS)
- Version du firmware (par exemple V1.0)
- Description claire de votre question ou de votre problème
- Une brève description de l'application
- Vos coordonnées complètes

DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous ADEUNIS RF,
283 rue LOUIS NEEL, 38920 CROLLES, France

déclarons sous notre responsabilité que les produits:

Nom LoRaWAN SENSORS
Reference(s) ARF8045AA/PA

auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux réglementations et autres documents normatifs

- EN 300 220-2 (v2.4.1) (2012-05)
- EN 60950-1 (2001) + A11 (2004)
- EN 301 489-1 (v1.8.1) (2008-04)
- EN 301 489-3 (v1.4.1) (2002-08)
- EN 62311 (2008)

Selon la directive RTTE 99/5/EC

Notes:

- La conformité a été évaluée selon la procédure décrite à l'annexe III de la directive R&TTE
- Classe de receptrer (si applicable): 3.

Crolles, 11 Janvier 2016

Pascal SAGUIN



FR

INTRODUCTION

Tous les droits de ce manuel sont la propriété exclusive d'ADEUNIS RF. Tous droits réservés. La copie de ce manuel (sans l'autorisation écrite du propriétaire) par impression, copie, enregistrement ou par tout autre moyen, la traduction de ce manuel (complète ou partielle) pour toute autre langue, y compris tous les langages de programmation, en utilisant n'importe quel dispositif électrique, mécanique, magnétique, optique, manuel ou autres méthodes, est interdite.

ADEUNIS RF se réserve le droit de modifier les spécifications techniques ou des fonctions de ses produits, ou de cesser la fabrication de l'un de ses produits, ou d'interrompre le support technique de l'un de ses produits, sans aucune notification écrite et demande expresse de ses clients, et de s'assurer que les informations à leur disposition sont valables.

Les logiciels de configurations et programmes ADEUNIS RF sont disponibles gratuitement dans une version non modifiable. ADEUNIS RF ne peut accorder aucune garantie, y compris des garanties sur l'adéquation et l'applicabilité à un certain type d'applications. Dans aucun cas le fabricant, ou le distributeur d'un programme ADEUNIS RF, ne peut être tenu pour responsable pour tous les dommages éventuels causés par l'utilisation dudit programme. Les noms des programmes ainsi que tous les droits d'auteur relatifs aux programmes sont la propriété exclusive d'ADEUNIS RF. Tout transfert, octroi de licences à un tiers, crédit-bail, location, transport, copie, édition, traduction, modification dans un autre langage de programmation ou d'ingénierie inversée (retro-ingénierie) est interdit sans l'autorisation écrite et le consentement d'ADEUNIS RF.

Adeunis RF

283, rue Louis Néel
38920 Crolles
France

Téléphone +33 (0)4 76 92 07 77

Fax +33 (0)4 76 04 80 87

RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansible (matériel tampon) et polyéthylène (sachets, feuille de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux sur la manière de vous débarrasser des anciens matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

PREAVIS

valables pour les produits LoRaWAN SENSORS : ARF8045AA/PA



Lire les instructions dans le manuel.



La sécurité procurée par ce produit n'est assurée que pour un usage conforme à sa destination.
La maintenance ne peut être effectuée que par du personnel qualifié.

Attention, ne pas installer l'équipement près d'une source de chaleur ou près d'une source d'humidité.

Attention, lorsque l'équipement est ouvert, ne pas réaliser d'opérations autres que celles prévues dans cette notice.



Attention : ne pas ouvrir le produit, risque de choc électrique.



Attention : pour votre sécurité, il est impératif qu'avant toute intervention technique sur l'équipement celui-ci soit mis hors tension.



Attention : pour votre sécurité, le circuit d'alimentation du produit doit être de type TBTS (très basse tension de sécurité) et doit être des sources à puissance limitée.



Attention : lorsque l'antenne est installée à l'extérieur, il est impératif de connecter l'écran du câble à la terre du bâtiment. Il est recommandé d'utiliser une protection contre la foudre. Le kit de protection choisi doit permettre une mise à la terre du câble coaxial (ex: parafoudre coaxial avec mise à la terre du câble à différents endroits au niveau de l'antenne en bas du pylône et à l'entrée, ou juste avant de pénétrer dans le local).

Il faut que le produit soit muni d'un dispositif de sectionnement pour pouvoir couper l'alimentation. Celui-ci doit être proche de l'équipement.

Tout branchement électrique du produit doit être muni d'un dispositif de protection contre les surcharges et les courts circuits.

RECOMMANDATIONS D'USAGE

- Avant d'utiliser le système, vérifiez si la tension d'alimentation figurant dans son manuel d'utilisation correspond à votre source. Dans la négative, consultez votre fournisseur.
- Placez l'appareil contre une surface plane, ferme et stable.
- L'appareil doit être installé à un emplacement suffisamment ventilé pour écarter tout risque d'échauffement interne et il ne doit pas être couvert avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'antenne de l'appareil doit être dégagée et distante de toute matière conductrice de plus de 10 cm.
- L'appareil ne doit jamais être exposé à des sources de chaleur, telles que des appareils de chauffage.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'objets enflammés telles que des bougies allumées, chalumeaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des agents chimiques agressifs ou solvants susceptibles d'altérer la matière plastique ou de corroder les éléments métalliques.

Élimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l'Union Européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

1. PRESENTATION DU PRODUIT

NOTE IMPORTANTE : le démarrage du LoRaWAN SENSORS ne peut se faire que grâce à un aimant.

Description

- Le LoRaWAN SENSORS d'ADEUNIS RF est un émetteur radio prêt à l'emploi permettant de transformer tout type de capteur 0-10V, 4-20mA et TOR (Tout-Ou-Rien), en un capteur sans-fil.
- Ce produit répond aux besoins des utilisateurs désireux de superviser à distance les données de toute nature (Température, pression, niveau, humidité, Co2, Vitesse, Luminosité, Ouverture...)
- L'utilisation du protocole LoRaWAN permet d'intégrer le LoRaWAN SENSORS à tout réseau déjà déployé.
- Deux capteurs peuvent être pris en charge par un seul émetteur LoRaWAN SENSORS
- La configuration de l'émetteur est accessible par l'utilisateur via switches mécaniques ou via radio, permettant le choix des modes de transmission, de la périodicité ou encore le cryptage de données.


NOTE IMPORTANTE 1 : le LoRaWAN SENSORS est livré par défaut avec une configuration OTAA, permettant à l'utilisateur de déclarer son produit auprès d'un opérateur LoRaWAN. Dans le cas d'une procédure ABP, merci de contacter notre service commercial avec les informations nécessaires.

NOTE IMPORTANTE 2 : Le LoRaWAN SENSORS permet de transmettre les mesures des capteurs mais ne les alimente pas (sauf version TOR)

Composition du package


Le produit est livré dans un package carton contenant les éléments suivants :

- Boîtier supérieur, carte électronique, semelle boîtier
- Ecrou presse-étoupe, 3 joints de presse-étoupe, 2 vis CBLZ 2.2 x 19mm, 2 chevilles SX4 Fischer




1.1. Description générale

1.2. Encombrement



Valeurs en millimètres



1.3. Carte électronique

1.4. Spécifications Techniques

1.4.1 Caractéristiques générales

Paramètres	Valeur
Tension d'alimentation	3.6V nominal
Alimentation	Pile Li-SOCl ₂ intégrée (gestion radio et interrogation capteur(s))
Température de fonctionnement	-25°C / +70°C
Dimensions	105 x 50 x 27mm
Boîtier	IP 67
Normes radio	EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

1.4.2 Autonomie

Condition d'utilisation	Périodicité d'envoi	Nombre de capteurs	Autonomie SF7	Autonomie SF12
Stockage produit avant utilisation : 1 an maximum.	140 trames/jour	1 ou 2	11 ans	1.3 ans
	100 trames/jour	1 ou 2	14 ans	1.8 ans
Calculs effectués à une température de 20°C	50 trames/jour	1 ou 2	+15 ans	3.2 ans
	20 trames/jour	1 ou 2	+15 ans	6.5 ans
	2 trames/jour	1 ou 2	+15 ans	+15 ans

1.4.3 Caractéristiques tolérance entrée produit

Paramètres	Valeur
Tension max d'entrée	10V
Niveau de détection TOR	0.5V
Précision entrée analogique	12 bits
Resistance d'entrée	100 Ohm
Temps de detection entre 2 évènements TOR	500ms

1.4.4 Modes de fonctionnement

Le LoRaWAN SENSORS peut connaître deux états (modes) de fonctionnement

- **STANDBY** : c'est le mode dans lequel vous recevez votre produit (pas d'émission de trames radio)
- **EXPLOITATION**: c'est le mode dans lequel le LoRaWAN SENSORS émet des trames de façon périodique

1.4.5 Compatibilité capteurs

Exemple de capteurs testés par Adeunis RF (liste non exhaustive)

Type	Nom	Type	Applications
4-20mA	EE80 E+E Elektronik	CO ₂ , Température, Humidité relative	Gestion technique bâtiments, qualité de l'air, ventilation....
4-20mA	PR791F Asco Instrument	Pression	Procédés industriels, mesures statiques et dynamiques....
0-10V	PF211 Mitchell instruments	Humidité relative	CVCA et régulation des conditions ambiantes
0-10V	ADT 23-110 MSR Electronic	Dioxyde d'Azote NO ₂	Détection dioxyde d'Azote dans garage souterrain, tunnels, abris, zones industriels
TOR	RBWF-LF S+S Regeltechnik	Luminosité, mouvement, présence	Gestion technique bâtiments, détection de présence pour gestion éclairage, ventilation...

2. PREPARATION ET CONFIGURATION

2.1. Démontage du boîtier

Le produit est livré démonté, de sorte à pouvoir accéder à la partie basse de l'électronique. Cette partie permet le branchement du ou des capteurs sur les borniers à vis ainsi que l'accès aux switches de configuration.

Une fois le montage des capteurs finalisé et la configuration effectuée, la fermeture du boîtier pourra être faite.

Attention : une fois le boîtier fermé, son ouverture n'est plus possible sans risque de perdre la garantie de l'indice de protection IP67.


2.2. Installation du joint presse étoupe

Avant de connecter les brins du câble de votre capteur aux borniers à vis du produit, vous devez insérer l'écrou du presse étoupe et le joint adapté à votre configuration.

Trois types de joints sont fournis avec le LoRaWAN SENSOR: pour un câble diamètre 5 mm, pour un câble de diamètre 3 mm, pour deux câbles de diamètres 2.2 mm.




Procédure de montage:



2.3. Montage des capteurs sur les borniers à vis

Une fois l'écrou et le joint de presse étoupe installés, les brins du câble du capteur peuvent être connectés aux borniers à vis du LoRaWAN SENSOR :



Montage direct capteur(s) TOR


Note: 2 capteurs au maximum peuvent être utilisés en parallèle. Le choix entre analogique et numérique est libre pour l'utilisateur. Les capteurs analogiques nécessitent une alimentation électrique que la batterie du LoRaWAN SENSORS n'est pas en mesure de fournir. On doit donc alimenter le capteur analogique via une source électrique externe.

Ci-dessous une préconisation d'installation qui assure un bon fonctionnement de l'ensemble LoRaWAN SENSORS + capteur 0-10V

Exemple de montage capteur(s) Analogique(s)

Alimentation électrique

Exemple : 10-29V, 100mA (dépendant des besoins du capteur)




2.4. Configurer le LoRaWAN SENSORS (en entrée analogique)

Dans cette configuration, le produit émet périodiquement une trame suivant la configuration choisie. Ce mode de fonctionnement n'est disponible que lorsque les 2 voies sont configurées en analogique.

La combinaison des switches permet de configurer votre LoRaWAN SENSORS. Les paramètres suivants peuvent être modifiés:

- La périodicité d'émission
- L'activation des entrées (capteurs 1 et 2)
- Le type de capteur connecté



TABEAU DE CONFIGURATION :

Paramètre	Valeur	SW1	SW2	SW3 (capteur 1)	SW4 (capteur 2)	SW5 (capteur 1)	SW6 (capteur 2)
Périodicité d'émission (Uniquement avec les entrées ANA)	12h	OFF	OFF				
	30mn	OFF	ON				
	15mn	ON	OFF				
	10 minutes	ON	ON				
Activation des entrées capteurs	Capteurs 1&2 inactifs			OFF	OFF		
	Capteur 1 actif			ON	OFF		
	Capteur 2 actif			OFF	ON		
	Capteurs 1&2 actifs			ON	ON		
Type de capteur	Capteurs 1&2 ANA					OFF	OFF

ATTENTION : Vous devez positionner vos switches avant l'activation des capteurs. Une fois le LoRaWAN SENSORS démarré via un aimant, la configuration par switch n'est plus possible.

Si la configuration des switches est différente de celle des registres du produit, le bit d'erreur de cohérence switch sera activé dans la trame. Cette vérification de cohérence est effectuée toutes les minutes.


2.5. Configurer le LoRaWAN SENSORS (en entrée TOR)

Dans cette configuration, le produit émet une trame sur évènement, à chaque changement d'état d'une des 2 entrées TOR.

La combinaison des switches permet de configurer votre LoRaWAN SENSORS. Les paramètres suivants peuvent être modifiés:

- Le temps de prise en compte d'un changement d'état
- L'activation des entrées (capteurs 1 et 2)
- Le type de capteur connectés

Si une seule des 2 voies est configurée en TOR, alors le produit sera configurée en TOR pour les 2 voies.



TABEAU DE CONFIGURATION :

Paramètre	Valeur	SW1	SW2	SW3 (capteur 1)	SW4 (capteur 2)	SW5 (capteur 1)	SW6 (capteur 2)
Temps de prise en compte d'un changement d'état avant émission (Uniquement avec les entrées TOR)	100ms	OFF	OFF				
	1s	OFF	ON				
	10s	ON	OFF				
	1 minutes	ON	ON				
Activation des entrées capteurs	Capteurs 1&2 inactifs			OFF	OFF		
	Capteur 1 actif			ON	OFF		
	Capteur 2 actif			OFF	ON		
	Capteurs 1&2 actifs			ON	ON		
Type de capteur	Capteurs 1&2 TOR					ON	ON

ATTENTION : Vous devez positionner vos switches avant l'activation des capteurs. Une fois le LoRaWAN SENSORS démarré via un aimant, la configuration par switch n'est plus possible.


Si la configuration des switches est différente de celle des registres du produit, le bit d'erreur de cohérence switch sera activé dans la trame. Cette vérification de cohérence est effectuée toutes les minutes.

2.6. Fermeture du boîtier


Une fois les étapes 2.2, 2.3 et 2.4 effectuées, vous pouvez fermer le boîtier du LoRaWAN SENSORS.

Procédure:

- Assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien en place sur la semelle
- Clipser la carte électronique sur la semelle du boîtier. Assurer-vous que le clip de fixation est bien enclenché dans l'ergot de la carte.




- Insérer la partie supérieure du boîtier. A l'intérieur de cette partie se trouvent des rails de guidage de la carte. Veiller à ce que la carte soit




bien positionnée à l'intérieur de ces guides.

- Une fois la carte positionnée, abaisser le capôt supérieur et venir le verrouiller sur la semelle du boîtier. Une pression forte permet de clipser les deux parties et d'assurer le niveau de protection IP67.
- Finir le montage en verrouillant l'écrou du presse-étoupe




2.7. Démarrage du produit via aimant



Une fois la configuration du produit effectuée et son montage finalisé, le produit est prêt à être démarré.

Le démarrage s'effectue à l'aide d'un aimant que l'on appose sur la partie haute du produit (cf schéma ci-dessous). L'aimant doit être maintenu en position au minimum 6 secondes de sorte à confirmer le démarrage du produit.

Une fois que le LoRaWAN SENSORS valide son démarrage, il émet ses trames de status puis, après le temps de la période d'émission défini, une trame de donnée



NOTE IMPORTANTE : une fois le LoRaWAN SENSORS démarré, il ne pourra plus être éteint.

3. INSTALLATION ET UTILISATION

3.1. Positionnement correct des émetteurs LoRaWAN SENSORS


Deux règles sont primordiales pour une optimisation des portées radio.

- La première consiste à positionner votre produit le plus haut possible.
- La deuxième consiste à limiter le nombre d'obstacles pour éviter une trop grande atténuation de l'onde radio.

Position: dans la mesure du possible, installer l'émetteur à une hauteur minimale de 1m50 et non collé à la paroi

Obstacles: idéalement le produit doit être décalé de 20 cm d'un obstacle, et si possible près d'une ouverture (plus l'obstacle est proche, plus la puissance émise sera absorbée). Tous les matériaux rencontrés par une onde radio atténueront celle-ci. Retenez que le métal (armoire métallique, poutrelles...) et le béton (béton armé, cloisons, murs...) sont les matériaux les plus critiques pour la propagation des ondes radio.

3.2. Types de fixations




Le LoRaWAN SENSORS propose 3 modes de fixation permettant ainsi de nombreuses mises en place en fonction de l'environnement où il doit être déployé.

3.2.1 Fixation sur tube ou mât

Comme expliqué à l'étape 4.1, les meilleures performances radio sont obtenues en positionnant le LoRaWAN SENSORS le plus haut possible.


Les fixations pour collier de serrage permettent de fixer le LoRaWAN SENSORS sur un mât ou un tube en toute sécurité

Pour optimiser la fixation sur tube ou mât,



il est recommandé de retirer le levier de verrouillage/déverrouillage Rail-DIN.

Pour retirer celui-ci, tirer vers le bas sur le levier jusqu'à ce que les ergots de blocage soient face à une partie dégagée et retirer le levier






FR

3.2.2 Fixation par vis


Le LoRaWAN SENSORS est livré avec 2 vis CBLZ 2.2 x 19mm et 2 chevilles SX4. Utiliser ces produits ou des produits équivalents pour fixer votre produit à un support plat.

Deux positions peuvent être choisies : à plat ou sur la tranche.

- La position sur la tranche permet d'éloigner le produit de son support et participe donc à une meilleure propagation des ondes radio.
- Si vous optez pour la position à plat, veuillez retirer le levier de verrouillage/déverrouillage Rail-DIN comme expliqué ci-dessus.



Montage à plat




Montage sur tranche


3.2.3 Fixation Rail-DIN

Ce système, intégré au boîtier, permet de fixer le LoRaWAN SENSORS sur un rail standard de 35mm

- Pour installer le boîtier, placer les inserts supérieurs sur le rail et abaisser le produit pour le clipser
- Pour retirer le produit, tirer le levier de déverrouillage vers le bas et désengager le produit du rail.



Verrouillage sur Rail DIN



Déverrouillage

FR

4. TRAMES RADIO

Le LoRaWAN SENSORS transmet des informations brutes en provenance des capteurs en utilisant les réseaux LoRaWAN.

- Une trame périodique pour la mesure des entrées analogique
- Une trame sur évènement pour les entrées TOR
- Une trame de vie (uniquement en fonctionnement TOR)

Vous trouverez dans ce chapitre les informations permettant de décoder les trames ainsi que la localisation des informations concernant le ou les capteurs associé(s) au LoRaWAN SENSORS.

Note 1 : ce chapitre décrit les éléments de trames des produits LoRaWAN SENSORS.


FR

4.1. Format de trame

- LORA Europe
- Uplink payload : jusqu'à 12 octets (Little endian, octet de point faible en premier)
- Downlink payload : jusqu'à 8 octets (Little endian, octet de point faible en premier)

4.1.1 Uplink - Entrée Analogique

Chronogramme des émissions de trames pour le produit en configuration entrée analogique



- Code 0x01 : Trame de mesure capteur
- Code 0x03 : Configuration produit

Les octets non significatifs ne sont pas transmis (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Code	Status	PAYLOAD									
0x01	Cf Status	CH 1 Type de capteur	Mesure capteur 1 (LSB First)			CH 2 Type de capteur	Mesure capteur 2 (LSB first)			X	X
0x03	Cf Status	Type de produit	Periode de transmission	Activation voies	CH 1 Type de capteur	CH2 Type de capteur	NA (0x00)	Valeur Switchs		X	X

Conversion de la valeur numérique

Pour un capteur 4-20mA : $Valeur = ValeurNumérique * 2,048 / (2^{20} * 99,8)$

Pour un capteur 0-10V : $Valeur = ValeurNumérique * (2,048 * 337,3) / (2^{20} * 67,3)$

Exemple ValeuNumérique :

Valeur lue : 32 2A 00 00


Valeur Hexadécimal : 00 00 2A 32

ValeurNumérique = 10 802


4.1.2 Uplink - Entrée TOR

Chronogramme des émissions de trames pour le produit en configuration entrée TOR


UPLINK (Case 1)



UPLINK (Case 2)



UPLINK (Case 3)



- Code 0x01 : Trame de mesure capteur
- Code 0x03 : Configuration produit
- Code 0x06 : Trame de vie

Payload d'uplink jusqu'à 12 octets, format de donnée : Little endian, bit de poids faible en premier.


Les octets non significatifs ne sont pas transmis (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Code	Status	PAYLOAD									
0x01	Cf Status	CH 1 Type de capteur	CH 1 Etat	CH 1 Compteur Etat Fermé	CH 1 Compteur Etat Ouvert	CH 2 Type de capteur	CH2 Etat	CH 2 Compteur Etat Fermé	CH2 Compteur Etat Ouvert	X	X
0x03	Cf Status	Type de produit	Temps de garde		Activation voies	CH 1 Type	CH 2 Type	NA (0x00)	Valeur Switchs	X	X
0x06	Cf Status	CH 1 Type de capteur	CH1 Compteur Etat ouvert par jour		CH1 Compteur Etat fermé par jour		CH 2 Type de capteur	CH2 Compteur Etat Fermé par jour		CH2 Compteur Etat Ouvert par jour	

4.1.3 Downlink

Chronogramme des émissions de trames de downlink

DOWNLINK



0	1	2	3	4	5	6	7
Code	PAYLOAD						
0x03	Device Type	Transmit period or Debounce time		Channel On/Off	Channel 1 Type	Channel 2 Type	0

4.1.4 Octet de Status Produit

- Erreur batterie faible : bit à 1 si le tension est ≤ 2.5 V, sinon 0
- Erreur de configuration switch : 1 si pas de cohérence des switchs avec le fonctionnement du produit, sinon 0
- Erreur Hardware : 1 si problème hardware sur le produit, sinon 0
- Configuration effectuée : 1 si une trame de configuration a été reçue et que une reconfiguration a été réalisée, sinon 0 (ce bit reste à 1 pendant les 3 trames suivant la reception d'une trame de downlink correcte)

Alarm/Status	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	Frame counter				HW	Switch	Low bat	Configuration
Aucune erreur	0x0 à 0xF				0	0	0	0
Batterie faible					0	0	1	0
Erreur Configuration Switch					0	1	0	0
Erreur hardware					1	0	0	0
Configuration réalisée					0	0	0	1

4.2. Parametres

Nom	Default value	Possible values	Taille données
Type de produit	0	0 : Aucune 1 : Sensors	8 bits
Periode de transmission	0	0 = Switch 600 à 43200 secondes	16 bits
Temps de garde	0	0 = Switch 1 à 65 secondes	16 bits
Activation voies 1 channel = 1 sensor / pulse counter	0	0 : Toutes les voies OFF 1 : Voie 1 On 2 : Voie 2 On 3 : Toutes les voies On	8 bits
Channel 1 Type de capteur	0	0 (0x00) = Sensor (configuration par switch) 1 (0x01) = Sensor analog, auto mode (0/10V or 4/20mA) 2 (0x02) = Sensor TOR 11 (0x0B) = Sensor 4-20 mA 12 (0x0C) = Sensor 0-10V	8 bits
Channel 2 Type de capteur	0	0 (0x00) = Sensor (configuration par switch) 1 (0x01) = Sensor analog, auto mode (0/10V or 4/20mA) 2 (0x02) = Sensor TOR 11 (0x0B) = Sensor 4-20 mA 12 (0x0C) = Sensor 0-10V	8 bits
Valeur switchs	0	0x00 to 0x3F = Position des DIP switchs 0 switch sur OFF 1 switch sur ON Ordre des switchs : SW1-SW2-SW3-SW4-SW5-SW6	8 bits

NOTE IMPORTANTE 1 : Pour la période de transmission, vous ne devez pas descendre en dessous de 600 secondes pour respecter la réglementation et ne pas dépasser le duty cycle. En ce qui concerne, l'émission sur évènement, assuré vous que votre application puisse également répondre à cette limitation.

5. HISTORIQUE DE DOCUMENT

User guide version	Contents
V2.0	Modification Digital input function release
V1.6	Modification Digital input function
V1.5	Correction funtion error
V1.4	Autonmy table revised
V1.3	Periodicity via switches corrected (p13)
V1.2	Modification chapitre 2.6
V1.1	Technical details on inputs (see 1.4.3)
V1.0	Document created

FR



ENGLISH

INFORMATIONS

Document Information	
Title	LoRaWAN SENSORS- User guide
Sub-title	Version 2.0
Document type	Implementation

This document applies to the following products :

Name	Reference	Firmware version
LoRaWAN SENSORS	From ARF8045PAG	From V01.06.00

DISCLAIMER

This document and the use of any information contained therein, is subject to the acceptance of the Adeunis RF terms and conditions. They can be downloaded from www.adeunis-rf.com.

Adeunis RF makes no warranties based on the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice.

Adeunis RF reserves all rights to this document and the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express permission is strictly prohibited. Copyright © 2016, Adeunis RF.

Adeunis RF is a registered trademark in the EU and other countries.

TECHNICAL SUPPORT

Website

Our website contains a lot of useful information: information on modules and wireless modems, user guides, and configuration software and technical documents which can be accessed 24 hours a day.

E-mail

If you have technical problems or cannot find the required information in the provided documents, contact our Technical Support by e-mail. Use our dedicated e-mail address (arf@adeunis-rf.com) rather than any personal e-mail address of our staff. This ensures that your request will be processed as soon as possible.

Helpful Information when Contacting Technical Support

When contacting Technical Support, please have the following information ready:

- Product type (for example LoRaWAN Sensors)
- Firmware version (for example V1.0)
- A clear description of your question or the problem
- A short description of the application
- Your complete contact details

COMPLIANCE DECLARATION

Declaration of Conformity

We ADEUNIS RF,
 283 rue LOUIS NEEL, 38920 CROLLES, France



declare under our own responsibility that the products:

Name LoRaWAN SENSORS
Reference(s) ARF8045AA/PA

to which this declaration refers conform with the relevant standards or other standards documents

- EN 300 220-2 (v2.4.1) (2012-05)
- EN 60950-1 (2001) + A11 (2004)
- EN 301 489-1 (v1.8.1) (2008-04)
- EN 301 489-3 (v1.4.1) (2002-08)
- EN 62311 (2008)

According to the RTTE directive 99/5/EC

Notes:

- Conformity was assessed in accordance with the procedure described in Appendix III of the RTTE Directive
- Receiver class (if applicable): 3

Crolles, 11th January 2016

Pascal SAGUIN



GB

INTRODUCTION

All rights to this manual are the exclusive property of Adeunis RF. All rights reserved. Copying this manual (without written permission from the owner) via printing, copying, recording or by any other means, translating this manual (in full or partially) into any other language, including all programming languages, using any electrical, mechanical, magnetic or optical devices, manually or any by other methods, is prohibited.

Adeunis RF reserves the right to change the technical specifications or functions of its products, or to cease manufacturing any of its products, or to cease technical support for one of its products without notice in writing and urges its customers to make sure that the information they have is valid.

Adeunis RF configuration software and programs are available free of charge in a non-modifiable version. Adeunis RF can make no guarantees, including guarantees concerning suitability and applicability for a certain type of application. Under no circumstances can the manufacturer, or the distributor of an Adeunis RF program, be held liable for any damage caused by the use of the aforesaid program. Program names, as well as all copyright relating to programs, are the exclusive property of Adeunis RF. Any transfer, granting of licences to a third party, leasing, hire, transport, copying, editing, translation, modification into another programming language or reverse engineering are prohibited without Adeunis RF's prior written authorisation and consent.

Adeunis RF
283, rue Louis Néel
38920 Crolles France

Telephone +33 (0)4 76 92 07 77
Fax +33 (0)4 76 04 80 87

ENVIRONMENTAL RECOMMENDATIONS

All superfluous packaging materials have been eliminated. We have done everything possible to make it easy to separate the packaging into three types of materials: cardboard (box), expanded polystyrene (filler material) and polyethylene (packets, foam protective sheets). Your device is composed of materials that can be recycled and reused if it is dismantled by a specialist company. Please observe local regulations concerning the manner in which waste packaging material, used batteries and your obsolete equipment are disposed of.

WARNINGS

Valid for LoRaWAN SENSORS products: ARF8045AA/PA



Read the instructions in the manual.



The safety of this product is only guaranteed when it is used in accordance with its purpose. Maintenance should only be carried out by qualified persons.

Please note: Do not install the equipment close to a heat source or in damp conditions.

Please note: When the equipment is open, do not carry out any operations other than the ones set out in this document.



Please note: Do not open the product as there is a risk of electrical shock.



Please note: For your own safety, you must ensure that the equipment is switched off before carrying out any work on it.



Please note: For your own safety, the power supply circuit must be SELV (Safety Extra Low Voltage) and must be from limited power sources.



Attention: When the aerial is installed outside, it is essential to connect the cable screen to the building's earth. We recommend using lightning protection. The protection kit chosen must permit the coaxial cable to be earthed (eg: coaxial lightning arrester with earthing of the cable at different places on the aerial at the base of pylons and at the entrance, or just before entering the premises).

The product must be equipped with a switching mechanism so that the power can be cut. This must be close to the equipment. Any electrical connection of the product must be equipped with a protection device against voltage spikes and short-circuits.

RECOMMENDATIONS REGARDING USE

- Before using the system, check that the power supply voltage shown in the user manual corresponds to your supply. If it doesn't, please consult your supplier.
- Place the device against a flat, firm and stable surface.
- The device must be installed in a location that is sufficiently ventilated so that there is no risk of internal heating and it must not be covered with objects such as newspapers, cloths, curtains, etc.
- The device's aerial must be free and at least 10 cm away from any conducting material.
- The device must never be exposed to heat sources such as heating equipment.
- Do not place the device close to objects with naked flames such as lit candles, blowtorches, etc.
- The device must not be exposed to harsh chemical agents or solvents likely to damage the plastic or corrode the metal parts.

Disposal of waste by users in private households within the European Union



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste by taking it to a collection point designated for the recycling of electrical and electronic appliances. Separate collection and recycling of your waste at the time of disposal will contribute to conserving natural resources and guarantee recycling that respects the environment and human health. For further information concerning your nearest recycling centre, please contact your nearest local authority/town hall offices, your household waste collection company or the shop where you bought the product

1. PRODUCT PRESENTATION

IMPORTANT NOTE : the LoRaWAN SENSORS can only be started or restarted using a magnet.

Description

- ADEUNIS RF's LoRaWAN SENSORS is a ready-to-use radio transmitter enabling any type of 0-10 V, 4-20 mA or On-Off sensor to be transformed into a wireless sensor.
- This product fulfils the needs of users who wish to remotely supervise all sorts of data (temperature, pressure, level, humidity, CO₂, speed, luminosity, opening, etc.).
- Two sensors may be controlled by a single Adeunis RF LoRaWAN SENSORS transmitter thus permitting a significant reduction in implementation and deployment costs.
- This document contains essential recommendations for the optimal implementation of ADEUNIS RF's LoRaWAN products. Following these recommendations will enable you to obtain communication over the distances advertised by the manufacturer according to the model chosen.
- LoRaWAN SENSORS transmitters use a Lithium battery guaranteeing a product life in excess of 10 years under normal conditions of use.

IMPORTANT NOTE 1: The LoRaWAN SENSORS is delivered with an OTAA default configuration, allowing the user to declare its product to a LoRaWAN network operator. If the ABP procedure is needed, please contact the sales department with relevant information.


IMPORTANT NOTE 2 : LoRaWAN Sensors enables you to transmit measurements from sensors but does not power them (except for the On-Off version)

Composition of the package

The product is delivered in a cardboard package containing the following items:


- The upper casing, the electronic board, and the casing base.
- The packing gland nut, 3 packing gland seals, 2 CBLZ 2.2 x 19 mm screws, and 2 Fischer SX4 wall plugs.

1.1. General description




1.2. Dimensions

Values in millimetres



1.3. Electronic board



1.4. Technical specifications

1.4.1 General characteristics

Parameters	Value
Power supply voltage	3.6 V nominal
Power supply	Integrated Li-SOCl ₂ battery (radio management and querying of meters)
Operating temperature	-25°C / +70°C
Dimensions	105 x 50 x 27mm
Case	IP 67
Radio standards	EN 300-220, EN 301-489

1.4.2 Battery life

Conditions of use	Transmission frequency	Number of Sensors	Battery life SF7	Battery life SF12
Product storage before use: 1 year maximum.	140 frames per day	1 or 2	11 years	1.3 years
	100 frames per day	1 or 2	14 years	1.8 years
Calculations carried out at a temperature of 20°C	50 frames per day	1 or 2	+15 years	3.2 years
	20 frames per day	1 or 2	+15 years	6.5 years
	2 frames per day	1 or 2	+15 years	+15 years

1.4.3 Product input tolerance characteristics

Parameters	Value
Max input voltage	10V
Dry contact detection level	0.5V
Analog input accuracy	12 bits
Input resistance (dry contact version)	100 Ohm
Guard time between 2 events (dry contact only)	500ms

1.4.4 Operating modes

The LoRaWAN Sensors unit has two operating statuses (modes):

- **STANDBY:** This is the mode in which you receive your product or the default mode after having (re)configured your product (no radio frames transmission).
- **OPERATION:** This is the mode in which the LoRaWAN Sensors unit transmits frames periodically.

1.4.5 Sensors compatibility

Examples of sensors tested by Adeunis RF (non-exhaustive list)

Type	Name	Type	Applications
4-20mA	EE80 E+E Elektronik	CO ₂ , temperature, relative humidity	Buildings technical management, air quality, ventilation, etc...
4-20mA	PR791F Asco Instrument	Pressure	Industrial processes, static and dynamic measurements, etc...
0-10V	PF211 Mitchell instruments	Relative humidity	Heating, ventilation and air conditioning and regulating ambient conditions...
0-10V	ADT 23-110 MSR Electronic	Nitrogen dioxide NO ₂	NO ₂ detection in underground garages, tunnels, shelters, industrial zones, etc...
Dry Contact	RBWF-LF S+S Regeltechnik	Luminosity, movements and motions	Building technical management, motion detection for management of lighting, ventilation, etc...

2. PREPARATION AND CONFIGURATIONS

2.1. Disassembling the casing

The product is delivered disassembled so that you can access the lower part of the electronics. This part enables the sensor or sensors to be connected to the screw terminals as well as access to the configuration switches.


Once assembly of the sensors has been finalised and the configuration has been carried out, the casing can be closed.

NB: Once the casing is closed, it will no longer be possible to open it without running the risk of voiding the IP67 protection index guarantee.


2.2. Fitting the packing gland seal

Before connecting your sensor's cable strands to the product's screw terminals, you must insert the packing gland's nut and the seal appropriate for your configuration.

Three types of seals are supplied with the LoRaWAN Sensors unit: For a cable with a diameter of 5 mm, for a cable with a diameter of 3 mm, and for two cables with diameters of 2.2 mm.




Assembly procedure:



2.3. Mounting the sensor on the screw terminals

Once the nut and the packing gland seal are fitted, the sensor cables' strands can be connected to the LoRaWAN Sensors unit's screw terminals. Below are the identification details for each terminal:



Dry Contact sensor(s) direct assembly


Note: A maximum of 2 sensors may be used in parallel. The user can choose freely between analogue and digital options

Analogue sensors require an electric power supply that the battery of the LoRaWAN Sensors unit is not able to provide. You must therefore supply the analogue sensor via an external electrical source.

Below is an installation recommendation that will ensure smooth running of the LoRaWAN Sensors + 0-10V sensor assembly

Example of Analogue sensor(s) assembly

Electric power supply example:
10-29 V, 100 mA (depending on
the sensor's needs)




GB

2.4. Configuring the LoRaWAN SENSORS unit (analog input)

In this configuration, the device send a periodic data frame following the choosen setting. This mode is only available when the analog type of sensor are selected for both ways.

our LoRaWAN SENSORS is configured via the combination of switches. The following settings can be changed:

- Transmission interval
- Inputs activation (sensors 1 and 2)
- The type of sensor connected



CONFIGURATION TABLE:

Parameter	Value	SW1	SW2	SW3 (Sensor 1)	SW4 (Sensor 2)	SW5 (Sensor 1)	SW6 (Sensor 2)
Transmission period (Only available on Analog Input Mode)	12h	OFF	OFF				
	30mn	OFF	ON				
	15mn	ON	OFF				
	10mn	ON	ON				
Activation of sensor inputs	Sensors 1&2 inactives			OFF	OFF		
	Sensor 1 active			ON	OFF		
	Sensor 2 active			OFF	ON		
	Sensor 1&2 actives			ON	ON		
Sensor Type	Sensors 1&2 ANA					OFF	OFF

PLEASE NOTE: You must set your switches before activating the meters. Once a least one way is activated and the LoRaWAN SENSORS has been started via magnet, the configuration with the switchs can no longer be possible.

If the configuration has any difference between the switchs and the product register value, the consistency error bit will be set to on in the frame. This consistency verification is carried out every minute.


2.5. Configuring the LoRaWAN SENSORS unit (digital input)

In this configuration, the device send a data frame only when a state is changing on at least one dry contact input

our LoRaWAN SENSORS is configured via the combination of switches. The following settings can be changed:

- Transmission interval
- Inputs activation (sensors 1 and 2)
- The type of sensor connected

If only one of two ways is configured in dry contact, both inputs will work in dry contact



CONFIGURATION TABLE:

Parameter	Value	SW1	SW2	SW3 (Sensor 1)	SW4 (Sensor 2)	SW5 (Sensor 1)	SW6 (Sensor 2)
Debounce Time (Only available on Digital Input Mode)	100ms	OFF	OFF				
	1s	OFF	ON				
	10s	ON	OFF				
	1mn	ON	ON				
Activation of sensor inputs	Sensors 1&2 inactives			OFF	OFF		
	Sensor 1 active			ON	OFF		
	Sensor 2 active			OFF	ON		
	Sensor 1&2 actives			ON	ON		
Sensor Type	Sensors 1&2 Dry Contact					ON	ON

PLEASE NOTE: You must set your switches before activating the meters. Once at least one way is activated and the LoRaWAN SENSORS has been started via magnet, the configuration with the switches can no longer be possible.


If the configuration has any difference between the switches and the product register value, the consistency error bit will be set to on in the frame. This consistency verification is carried out every minute.

2.6. Closing the casing


Once stages 2.2, 2.3 and 2.4 have been carried out, you can close the casing of the LoRaWAN Sensors unit.

Procedure:

- Make sure that the seal is properly positioned on the base




- Clip the electronic board onto the casing's base. Make sure that the fastening clip is properly locked into the board's fitting.




GB

- Insert the upper part of the casing. Inside this part there are guide rails for the board. Make sure that the board is properly positioned within these guides.
- Once the board is in position, lower the upper cover and lock it onto the casing's base. Strong pressure will enable both parts to be clipped together and will enable protection level IP67 to be ensured.



- Finish the assembly by locking the packing gland's nut in position




GB

2.7. Starting up the product using a magnet

Once the product has been configured and its assembly has been finalised, the product is ready to be started up.

The start-up is carried out using a magnet which you place on the upper part of the product (cf. the diagram below). The magnet must be held in position for at least 6 seconds so as to confirm the start-up of the product.

Once the LoRaWAN Sensors unit validates its start-up, it immediately transmits status frames followed by a data frame (according the defined periodicity).



NB : Once the LoRaWAN Sensors unit has started up, it cannot be switched off.

3. INSTALLATION AND USE


3.1. Correct positioning of the LoRaWAN SENSORS transceivers

There are two key rules for optimising radio ranges.

- The first one consists of positioning your product as high as possible.
- The second one consists of limiting the number of obstacles in order to avoid excessive attenuation of the radio wave.

Position: To the extent possible, install the transmitter at a minimum height of 1.50 m and do not attach it to the wall.

Obstacles: Ideally, the product must be 20 cm away from any obstacle and, if possible, near an opening (the closer the obstacle is, the more the emitted power will be absorbed). All the materials encountered by a radio wave will attenuate it. Bear in mind that metal (metal cabinets, beams, etc.) and concrete (reinforced concrete, partitions, walls, etc.) are the most critical materials for the propagation of radio waves.




3.2. Types of fastenings

The LoRaWAN Sensors unit offers 3 fastening methods that enable numerous ways of positioning it depending on the environment where it has to be deployed.

3.2.1 Tube or mast fastenings


As explained in section 4.1, the best radio performance is achieved by positioning the LoRaWAN Sensors unit as high as possible.

The fastening collar fastenings enable the LoRaWAN Sensors unit to be fastened on a mast or tube under completely safe conditions



To optimise fastening onto a tube or mast, we recommend you remove the Rail-DIN locking/unlocking lever.

To remove it, pull the lever down until the locking pins are opposite a freed-up part and then remove the lever






3.2.2 Fixing with screws


The LoRaWAN Sensors unit is delivered with 2 CBLZ 2.2 x 19 mm screws and 2 SX4 wall plugs. Use these products or equivalent products in order to fasten your product onto a flat support.

Two positions may be selected: Laid flat or on its edge.

- Placing it on its edge enables the product to be placed at a distance from its support and helps achieve better propagation of the radio waves.
- If you opt for laying it flat, make sure you remove the Rail-DIN locking/unlocking lever, as explained above



Fastening laid flat




Fastening on its edge


3.2.3 DIN-Rail fixing

This system, integrated into the casing, enables the LoRaWAN Sensors unit to be fastened onto a standard 35 mm rail.

- To fit the casing, place the upper inserts on the rail and lower the product to clip it into position.
- To remove the product, pull the unlocking lever down and disengage the product from the rail.



Locking onto the DIN-Rail



Unlocking

GB

4. RADIO FRAMES

The LoRaWAN SENSORS transmits raw information from sensors, using the LoRaWAN networks.

- A periodic data frame for the analog measure
- A event data frame for the digital input
- A keep-alive data frame (only in dry contact using)

This section contains information you can use to decode the frame as well as the location in the frame of information concerning the sensors associated with the LoRaWAN SENSORS.


Note: this chapter describes the elements dedicated to the LoRaWAN SENSORS

4.1. Frame format

- LORA Europe
- Uplink payload : up to 12 bytes (Little endian, low significant byte first)
- Downlink payload : up to 8 bytes (Little endian, low significant byte first)

4.1.1 Uplink - Analog Input

Data Frame timing for a analog product



- Code 0x01 : Sensor measure data
- Code 0x03 : Device configuration

Payload uplink up to 12 bytes, data format : Little endian, low significant byte first.

Unsignificant bytes are not transmitted (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Code	Status	PAYLOAD									
0x01	Cf Status	Channel 1 Type	Measure sensor 1 (LSB First)		Channel 2 Type	Measure sensor 2 (LSB first)				X	X
0x03	Cf Status	Device Type	Transmit period	Channel On/Off	Channel 1 Type	Channel 2 Type	NA (0x00)	Switch Value		X	X

Numerical value conversion

For a 4-20mA sensor : $\text{Value} = \text{NumericalValue} * 2.048 / (2^{20} * 99.8)$

For a 0-10V sensor : $\text{Value} = \text{NumericalValue} * (2.048 * 337.3) / (2^{20} * 67.3)$

Example NumericalValue :


Read value : 32 2A 00 00

Hexadecimal value : 00 00 2A 32

NumericalValue = 10 802

4.1.2 Uplink- Digital Input

Data Frame timing for a digital product




- Code 0x01 : Sensor measure data
- Code 0x03 : Device configuration
- Code 0x06 : Keep alive frame

Unsignificant bytes are not transmitted (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Code	Status	PAYLOAD									
0x01	Cf Status	CH 1 Sensor Type	CH 1 State	CH 1 Counter Closed State	CH 1 Counter Open State	CH2 Sensor Type	CH 2 State	CH 2 Counter Closed State	CH 2 Counter Open State	X	X
0x03	Cf Status	Device Type	Debounce Time		Channel On/Off	CH 1 Sensor Type	CH 2 Sensor Type	NA (0x00)	Switch Value	X	X
0x06	Cfr Status	CH 1 Product Type	CH1 Counter Closed State per day		CH1 Counter Open State per day		CH 2 Product Type	CH2 Counter Closed State per day		CH2 Counter Open State per day	

4.1.3 Downlink

Data Frame timing for a downlink frame



0	1	2	3	4	5	6	7
Code	PAYLOAD						
0x03	Device Type	Transmit period or Debounce Time		Channel On/Off	Channel Type 1	Channel Type 2	0

4.1.4 Status

- Low bat error = 1 if supply voltage ≤ 2.5 V, else 0
- Configuration switch error = 1 if no switch consistency, else 0
- HW error = 1 if hardware failure, else 0
- Configuration done = 1 if last downlink frame was a right frame and configuration done, else 0 (this byte is set to 1 during the next 3 frames following a correct downlink frame)

Alarm/Status	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	Frame counter				HW	Switch	Low bat	Configuration
No error	0x0 à 0xF				0	0	0	0
Low bat error					0	0	1	0
Configuration Switch error					0	1	0	0
HW error					1	0	0	0
Configuration done					0	0	0	1

GB

4.2. Parametres

Name	Default value	Possible values	Data size
Device Type	0	0 : None 1 : Sensors	8 bits
Transmit period	0	0 = Switch 1 to 43200 seconds	16 bits
Debounce Time	0	0 = Switch 1 to 65 seconds	16 bits
Channel On/Off 1 channel = 1 sensor / pulse counter	0	0 : all channel Off 1 : channel 1 On 2 : channel 2 On 3 : channel 1 and 2 On	8 bits
Channel 1 Type	0	0 (0x00) = Sensor (selection by switch) 1 (0x01) = Sensor analog, auto mode (0/10V or 4/20mA) 2 (0x02) = Sensor Dry Contact 11 (0x0B) = Sensor 4-20 mA 12 (0x0C) = Sensor 0-10V	8 bits
Channel 2 Type	0	0 (0x00) = Sensor (selection by switch) 1 (0x01) = Sensor analog, auto mode (0/10V or 4/20mA) 2 (0x02) = Sensor Dry Contact 11 (0x0B) = Sensor 4-20 mA 12 (0x0C) = Sensor 0-10V	8 bits
Switch value	0	0x00 to 0x3F = DIP Switchs Positions 0 switch set to OFF 1 switch set to ON Orderr Switchs : SW1-SW2-SW3-SW4-SW5-SW6	8 bits

IMPORTANT NOTE 1 : A value under 600 secondes cannot be used for the transmit period to respect the radio compliance. For the digital product make sure the application is compliance too.

5. DOCUMENT HISTORY

User guide version	Contents
V2.0	Modification Digital Input function release
V1.6	Modification Digital input function
V1.5	Correction function error
V1.4	Autonomy table revised
V1.3	Periodicity via switches corrected (p31)
V1.2	Modification on chapter 2.6
V1.1	Technical details on inputs (see 1.4.3)
V1.0	Document created

GB